


КНМ 76210061000200661941 06.09.2021г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12  
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 250/1

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 112»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 250 от 06.09.2021г. в период с «10» сентября 2021г. по «16» сентября 2021г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 112», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Папанина, д.21 в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова Марина Анатольевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Кабинет психолога (помещение 1-го этажа у поста охраны), складское помещение кухни (помещение № 42 по техническому паспорту) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (г. Ярославль, ул. Папанина, д.21)	п.3, п.4 НПБ 110-03	10.10.2022г.	
2	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре (г. Ярославль, ул. Папанина, д.21)	п. 17 (б) правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением	10.10.2022г.	

		Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) (далее -ППР в РФ)		
3	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (г. Ярославль, ул. Папанина, д.21)	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13130.2016; п. 37 ППР в РФ	10.10.2022г.	
4	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью, либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения (г. Ярославль, ул. Папанина, д.21)	п. 48 ППР в РФ	10.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Галимова М. А.*  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

